ПОЖАРНИ ВРАТИ
съгласно БДС EN 1634-1

Ролетни пожарни врати с клас на огнеустойчивост EI 60 и EI 120

ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага ролетни огнеустойчиви врати на чешката компания Somati System S.r.o. сертифицирани, съгласно БДС EN 1634-1: 2009 и БДС EN 13501-2: 2008, са изпитани опитни образци, а същевременно изделията, които се произвеждат серийно, притежават необходимите сертификати. Изделията отговарят на стандартите в ЕС.

Вратите са сертифицирани с клас на огнеустойчивост EI 60 и EI 120, като те запазват в означеното време: E (emission) – не пропускат продуктите на горенето и I (insulation) - изолират помещението от температурата на пожара. Вратите отговарят на изискванията за граница на огнеустойчивост 60 и 120 мин. и притежават становище за приложимост в Република България от Главна Дирекция ПБЗН, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г.

Техническа информация за ролетни огнеустойчиви врати EI 60 и EI 120:

- Ламелите на вратата са с височина 150 мм. и дебелина 60 мм., външните части са изработени от стоманена ламарина 0,55 - 1 мм, вътрешната част е от плътен слой негорим материал
- Рамката и страничните водачи за движение са изработени от 2 мм. стоманена ламарина
- Диаметър на ролетката в събрано състояние 670 – 950 мм.
- Автоматично затваряне/отваряне на вратата с помощта на електродвигател и контролен блок с възможност за автоматизирано управление от пожароизвестителен панел
- Подсилващи елементи за монтаж
- Метална табела със сертификационен номер на вратата
- Екопокритие на водна основа, стандартен цвят RAL 7035, 9002, 9006
- Тегло на вратите – 30 кг/м^2 за EI 60 и 35 кг/м^2 за EI 120

ФайерТех Инженеринг ЕООД
1379 София, ул. Фурка № 7, ет. 2, офис 4
тел. +359884504194, факс. +35929310277
E-mail: office@firetech.bg
www.firetech.bg

ПОЖАРНИ ВРАТИ
съгласно БДС EN 1634-1

Стандартни размери:

■ Мин. размери Ш= 750 мм. и В= 500 мм.

■ Макс. размери Ш= 6000 мм. и В= 6000 мм.

Варианти:

■ Врата с огнеустойчивост 60 минути със стандартно събиране на ролетката.

■ Врата с огнеустойчивост 120 минути със стандартно събиране на ролетката.

■ Врата с огнеустойчивост 60 минути с хоризонтално събиране на ролетката.

■ Врата с огнеустойчивост 120 минути с хоризонтално събиране на ролетката.

ФайерТех Инженеринг ЕООД
1379 София, ул. Фурка № 7, ет. 2, офис 4
тел. +359884504194, факс. +35929310277
E-mail: office@firetech.bg
www.firetech.bg